

# PRUKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Horáčkova 1206 - 1208

PSČ, obec: 140 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Krč, 1052/56, 1052/57, 1052/58

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 7148,8 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

Mimořádně  
úsporná

**A**

← 54

Velmi  
úsporná

**B**

← 80

Úsporná

**C**

← 107

**C**  
84

Méně úsporná

**D**

← 154

Nehospodárná

**E**

← 201

Velmi  
nehospodárná

**F**

← 248

Mimořádně  
nehospodárná

**G**

Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost


není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 706,8 (93 %)

Elektřina - 51,0 (7 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
postupu tepla budovy

0,90 W/(m<sup>2</sup>.K)

**E**



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

63 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Celková dodaná energie

106 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

**D**



Vytápění

75 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

**E**



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

24 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

**C**



Osvětlení

7 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

**D**

Energetický specialista: STOPTERM s.r.o., Plamínkové 1564, Praha 4

Osvědčení č.: 1877

Kontakt:

safranek@stopterm.cz

Ev. č. průkazu: 703806.0

Vyhotoveno dne: 14.03.2025

Podpis:

STOPTERM  
Ing. Petr A. Štěpánek, Ing. Jiří Štěpánek