PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: -, 14
PSČ, místo: 395 01, Čáslavsko
K.ú., parcelní č.: Čáslavsko (618527), st. 112
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 248 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.40 W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	82.4 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	139 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	123 kWh/(m²·rok)	D
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	13.6 kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	2.32 kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Tomáš Novák
Osvědčení č.: 1590
Kontakt: info@sue.cz

Ev. č. průkazu: 904287.0
Vyhotoveno dne: 11.11.2026
Podpis:

Ing. TOMÁŠ NOVÁK zapsán do seznamu energetických specialistů pod číslem 1590 energetický specialista