PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Sokolská 234

PSČ, obec: 258 01 Vlašim

K.ú., parcelní č.: Vlašim [783544], st. 131

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: **79,8 m²**

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná	A	← 71
Velmi úsporná	B	← 107
Úsporná	C	← 142
Méně úsporná	D	← 205
Nehospodárná	E	← 267
Velmi nehospodárná	F	← 329
Mimořádně nehospodárná	G	**G 578**

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- **Elektřina - 21,6 (76 %)**
- **Kusové dřevo a štěpka - 6,9 (24 %)**

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,77 W/(m².K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	275 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	358 kWh/(m².rok)	F
Vytápění	331 kWh/(m².rok)	F
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jan Škoda

Osvědčení č.: 1559

Kontakt: jan.skoda@consultora.cz

Ev. č. průkazu: 829937.0

Vyhotoveno dne: 24.03.2026

Podpis: Jan Škoda

JAN ŠKODA 1559 energetický specialista