

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 254/2002 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Bukovského 1972/10

PSČ, obec: , 628 00 Brno -

K.ú., parcelní č.: Lšeň (612405), 1848/10

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztahná plocha: 274,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

50

Velmi
úsporná

B

74

Úsporná

C

99

Méně úsporná

D

143

Nehospodárná

E

186

Velmi
nehospodárná

F

229

Mimořádně
nehospodárná

G

D
119

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 29,9 (96 %)
- Elektrina - 1,2 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,41 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

77 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

114 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

94 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucané větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

15 kWh/(m².rok)

B



Ovětlání

4 kWh/(m².rok)

B

Energetický specialista: Green Deal Solutions s.r.o.

Ověřovací č.: 19999

Kontakt: info@alumbardo.cz

Ev. č. průkazu:

870014.0

Vyhotoveno dne: 23.07.2025

Podpis:

