

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 608/1 bytový dům B7

PSČ, místo: Jablonec nad Nisou

K.ú., parcelní č.: Rýnovice (656101), 608/1 bytový dům B7

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2589

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

51.5

Velmi
úsporná

B

77.2

Úsporná

C

103

Méně úsporná

D

148

Nehospodárná

E

193

Velmi
nehospodárná

F

238

Mimořádně
nehospodárná

G

A

5.46


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

energie okolního prostředí: 126.3
elektřina: 24.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy


0.28 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

27.8 kWh/(m²·rok)



Vytápění

36.2 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

2.96 kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

0.42 kWh/(m²·rok)

A



Úprava vlhkosti

-

-



Příprava teplé vody

17.1 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

1.50 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Pavel Kuttler

Osvědčení č.: 1394

Kontakt: ku.pa@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 785546.0

Vyhotoveno dne: 23.10.2025

Podpis: Ing. Pavel
Kuttler

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Kuttler
Datum: 2025.10.24
08:35:48 +02'00'