

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: -, - / -

PSČ, místo: 251 01, Babice

K.ú., parcelní č.: Babice ([600601]), 280/9, 280/10

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 396

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 55.8

Velmi
úsporná

B

← 83.7

Úsporná

C

← 112

Méně úsporná

D

← 160

Nehospodárná

E

← 209

Velmi
nehospodárná

F

← 258

Mimořádně
nehospodárná

G

B
64.3

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- energie okolního prostředí: 17.3
- elektrina: 11.8
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 7.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupnosti tepla budovy	0.27 W/(m ² ·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	48.6 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	91.4 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	69.3 kWh/(m ² ·rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20.1 kWh/(m ² ·rok)	A
Osvětlení	1.94 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Jan Holub

Osvědčení č.: 0484

Kontakt: info@e-prukaz.cz



Ev. č. průkazu: 715701.0

Vyhotoveno dne: 16.04.2025

Podpis: