PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Meduňková, 614 / 7
PSČ, místo: 10300, Praha
K.ú., parcelní č.: Kolovraty (668591), 1263/261
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 184 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.38 W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	42.7 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	75.8 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	53.8 kWh/(m²·rok)	C
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	20.0 kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	2.02 kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Ondřej Bouzek
Osvědčení č.: 1302
Kontakt: levneodhady@email.cz

Ev. č. průkazu: 887488.0
Vyhotoveno dne: 25.09.2026
Podpis: