

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sazovická, 458/3, 458/4, 458/5, 458/10, 458/12, 458/1...

PSČ, místo: 155 21, Praha

K.ú., parcelní č.: Zličín (793264), 668/336

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 29031

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

54.9

Velmi
úsporná

B

82.4

Úsporná

C

110

Méně úsporná

D

158

Nehospodárná

E

206

Velmi
nehospodárná

F

254

Mimořádně
nehospodárná

G

C
101


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 2878.3
■ elektřina: 116.3
■ energie okolního prostředí: 4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.56 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	103 kWh/(m²·rok)	D
	Vytápění	65.4 kWh/(m²·rok)	D
	Chlazení	0.06 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání		-
	Úprava vlhkosti		-
	Příprava teplé vody	34.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.86 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 676775.0

Vyhotoveno dne: 06.01.2025

Podpis: Osoba určená:

Ing. Tereza Novotná