PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Viklefova, 1724 / 1
PSČ, místo: 130 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Žižkov (727415), 3923/1
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2020 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m² rok)

Mimořádně úsporná	A	≤ 51.9
Velmi úsporná	B	77.6
Úsporná	C	103
Méně úsporná	D	148
Nehospodárná	E	194
Velmi nehospodárná	F	240
Mimořádně nehospodárná	G	

D
133


Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 250.1
elektřina: 7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.48	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	61.7	
Celková dodaná energie	127	C
Vytápění	96.6	D
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	27.2	D
Osvětlení	3.48	C

Energetický specialista: Ing. Jarmila Bílá zpracoval Ing. Miloš Vrba
Osvědčení č.: 0360
Kontakt: vrba.milos@gmail.com

Ev. č. průkazu: 643455.0
Vyhotoveno dne: 16.10.2024
Podpis:

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮKAZU

Scanned with CamScanner