

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydáný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Rezlerova, 280-284

PSČ, místo: 109 00, Praha

K.ú., parcelní č.: Petrovice (732613), 424/11, 424/12, 424/13, 42...

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztáhná plocha: 8204

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

59.7

Velmi
úsporná

B

89.5

Úsporná

C

119

Méně úsporná

D

172

Nehospodárná

E

224

Velmi
nehospodárná

F

276

Mimořádně
nehospodárná

G

B
83.3


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 666.4
■ elektřina: 32.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.53

W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

39.8

kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

85.2

kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

50.3

kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

32.4

kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

2.46


kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 269

Kontakt: Info@dekprojekt.cz



Ev. č. průkazu: 558813.0
Vyhотовeno dne: 11.01.2024
Podpis: