

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Paroubkova 6
PSČ, obec: 289 12 Sadská
K.ú., parcelní č.: Sadská [745928], st. 757
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 156,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie prostředí - 51,5 (58 %)
■ Elektřina - 32,9 (37 %)
■ Zemní plyn - 4,9 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,26 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	396 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	570 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	535 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	30 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Luděk Tóth, Ph.D.

Osvědčení č.: 1264

Kontakt: info@e-s.cz

Ev. č. průkazu: 720465.0

Vyhotoveno dne: 24.04.2025

Podpis:

TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI

Varianta ZÁKLAD



Prověřená nemovitost

Typ	rodinný dům	
Výstavba	1945	
Poslední rekonstrukce	2000	
Adresa	Paroubkova 6 289 12 Sadská	
Číslo průkazu	D2024-078264	
Datum vydání	06.01.2025	

Vyhodnocení

Obor	Velmi dobrý	Dobrý	Uspokojivý	Rizikový	Nelze hodnotit*
Statika		②			
Izolace proti vodě				⚠	
Povrchy		②			
Bezpečnost a požární bezpečnost		②			
Zvuk a hluk	①				
Úniky tepla			③		
Zdravotní nezávadnost		②			
Technická zařízení		②			

* Pro více než polovinu hodnocených rizik je doporučena další diagnostika

Inspektor

Jiří Hlavín, DiS.

Hlavní inspektor

Jiří Hlavín, DiS.