

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Fajmanové 1730/5;1731/3;1732/1

PSČ, obec: 162 00 Praha 6

K.ú., parcelní č.: Břevnov [729582], 3477/35


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3266,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Ostatní SZTE - 294,0 (94 %)
Elektřina - 19,3 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,54 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	51 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	96 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	64 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	26 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. František Duda

Osvědčení č.: 1145

Kontakt: f.duda@email.cz

Ev. č. průkazu: 812096.0

Vyhotoveno dne: 21.01.2026

Podpis:

František
k Duda

Digitálně podepsal
František Duda
Datum: 2026.02.11
13:24:41 +01'00'