

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pod Hájem 80

PSČ, obec: 289 14 Poříčany

K.ú., parcelní č.: Poříčany, st. 522


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 170,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 32,7 (92 %)
- Energie prostředí - 2,5 (7 %)
- Elektřina - 0,3 (1 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,73 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	151 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	209 kWh/(m ² .rok)	F
	Vytápění	186 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Dalibor Andrejs

Osvědčení č.: 0577

Kontakt: dalibor@andrejs.cz

Ev. č. průkazu: 332382.0

Vyhotoveno dne: 25.1.2021

Podpis: